

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 31 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ
ДЕТЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

**Отчет об устранении нарушений требований пожарной безопасности
по Предписанию № 30-1-796/1/1**

По п.3., п.4. Предписания № 30-1-796/1/1 нарушения устранены:
в группе № 9 сделан ремонт, для отделки стен применен материал с классом
пожарной опасности КМ-0 (негорючий);
для отделки пола применен материал с классом пожарной опасности КМ-2

Заведующий ГБДОУ
детский сад № 31



 — М.Е. Потрашкова