



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел. (812) 786-41-35,

E-mail: 03@78.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 30-1-796/1/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному дошкольному образовательному дет-
ский сад № 31 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по познавательно-речевому развитию детей Кировского района (ГБДОУ
детский сад № 31 Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес:
198260, г. Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 5, корп. 2, лит. А, ИНН:
7805145072, ОГРН: 1027802727941;

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения - Заместителя начальника управления – начальника ОНДПР
Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу Ефремова К.В.

№ 796 от «01» декабря 2021 года
в период с «13» декабря 2021 г. по «16» декабря 2021 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главно-
го управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, лейтенант внутренней службы,
Попенко Дмитрием Владимировичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведено - внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица - Заведующий
ГБДОУ д/с № 31 Кировского района Потрашкова Марина Евгеньевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Для отделки стен в группе №8 (помещения №№ 68, 73 согласно плана ПИБ) применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ1. (масляная краска)	198260, г. Санкт-Петербург, ул. Солдата Корзуна, д. 5, корп. 2, лит. А Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч.1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, табл. 2, 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 11 ст. 13	01.11.2022г.	
2.	Для отделки пола в группе №8 (помещения №№ 68, 73 согласно плана ПИБ) применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ2. (линолеум)	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч.1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, табл. 2, 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 11 ст. 13	01.11.2022г.	
3.	Для отделки стен в группе №9 (помещения №№ 119, 120 согласно плана ПИБ) применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ1. (масляная краска)	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч.1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, табл. 2, 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 11 ст. 13	01.11.2022г.	устранено
	Для отделки пола в группе № 9 (помещения №№ 119, 120 согласно плана ПИБ) применен материал с классом пожарной опасности, более чем КМ2. (линолеум)	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1; п.2 ч.1 ст. 6, ч. 7 ст. 134, табл. 2, 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, ч. 4 ст. 145, ч. 11 ст. 13	01.11.2022г.	устранено

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.


При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Кировского района Управления по Кировскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Попенко Дмитрием Владимировичем

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

заведующий Пожарного м.г. М.В. М.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)